

## Restaurátorská zpráva

„Skleněný palác“ v Praze 6, Bubeneč, č.p. 728 nám. Svobody,  
obytný dům bývalé Zemské banky,  
autor akad.arch. R.F.Podzemný, 1936-38

*Průzkum barevnosti okenních rámu a kovových prvků ve dvorní části domu*

### Okenní rámy :

Sondážní průzkum původní barevnosti okenních rámu a kovových prvků byl objednán při příležitosti rekonstrukce fasády výše uvedeného obytného komplexu. Sondy ke zjištění původního barevného nátěru oken byly provedeny na řadě okeních rámu v různých podlažích na střední a pravé části dvorní fasády. Pro přesnější určení byly rovněž odebrány vzorky nátěrů a provedeny nábrusy. Na řadě okenních rámu byla zjištěna původní barevnost, ( pod vrstvou cca 7 dalších pozdějších nátěrů, viz foto a nábrusy) - na venkovních rámech ( zárubních) světle teplá šedá, okna smetanově bílá. Barevnost byla zčásti kontrolována popisem barevnosti v dopisu autora, ak.arch. R.Podzemného Pražskému památkovému ústavu z roku 1977. ( přiloženo k dokumentaci). Dvojí tón oken - rámy tmavší a okna světlejší- je patrný i na původních fotografiích domu. (viz vzorek dřeva s oběma původními tóny a barevný nákras s číslem použitelné barvy od firmy DULUXTRADE.

### Kovové prvky :

#### *Zábradlí*

Sondy na kovových zábradlí vnitřní fasády a na střeše domu, prokázala pod dvojí vrstvou mladších nátěrů světlejší hnědou na miniové ochranné vrstvě. Lze předpokládat, že by mohla odpovídat původnímu tónu. ( viz foto a barevný nákras) Stejný světle hnědý tón byl nalezen na kovové tyči na střeše domu.

#### *Železné dveře*

Pod vrstvou 2 syntetických nátěrů byla zjištěna smetanově bílá opět na miniové základní vrstvě, tón stejný jako u oken.